

Toszek, 30.03.2016 r.

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

Dnia 30.03.2016 r. została przeprowadzona wizja lokalna w lokalu użytkowym usytuowanym w budynku przy ul. Strzeleckiej 35 w Toszku.

Podczas wizji stwierdzono, że instalacja elektryczna (pion wraz z przyłączem) zagraża bezpieczeństwu i zalecana jest jej wymiana.

- REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 2
44-180 Toszek
tel. 032/233 43 97/8
NIP 969-11-63-412
1.
Uprawniony do wykonywania
pomiarów ochronnych
2.
Bogusław Popek
Nr upr. eksploatacji E/787/11/2342/14
Nr upr. dozoru D1/671/12643/14