

Załącznik 4**Zestawienie materiałów - instalacja gazu****Zestawienie materiałów - instalacja gazowa**

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Rury			
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie (wg PN-80/H-74221) typ SL klasa A	DN 50	8,0	m
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie (wg PN-80/H-74221) typ SL klasa A	DN 40	8,0	m
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie (wg PN-80/H-74221) typ SL klasa A	DN 32	8,0	m
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie (wg PN-80/H-74221) typ SL klasa A	DN 25	11,0	m
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie (wg PN-80/H-74221) typ SL klasa A	DN 20	8,0	m

UWAGA:**Zestawienie nie uwzględnia kształtek.****Ilość kształtek ustalić podczas montażu.**

Gazomierz			
Gazomierz miechowy G4 (podlicznik dla Najemcy lokalu)		2	szt.
Armatura			
Kurek główny gazu	DN 50	1	szt.
Kurek gazowy	DN 25	1	szt.
Kurek gazowy	DN 20	2	szt.
Filtr do gazu	DN 25	1	szt.
Filtr do gazu	DN 20	2	szt.
Akcesoria			
Szafka gazowa	600/600/250 (szer/wys/gł)	1	szt.
Rura ochronna	DN 65	2	szt.
Rura ochronna	DN 50	1	szt.
Rura ochronna	DN 40	4	szt.
Rura ochronna	DN 32	1	szt.

UWAGI:**1. Powyższe zestawienie należy rozpatrywać wspólnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.**

- 2. W niniejszym wykazie materiałów przedstawiono podstawowe urządzenia i materiały. W każdym przypadku należy przewidzieć również wszystkie elementy, wynikające z wymogów zawartych w pozostałych częściach dokumentacji, niezbędne do prawidłowego zamocowania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacji.**
- 3. Wszystkie podane ilości należy sprawdzić z rysunkami i opisem. W przypadku wystąpienia różnic, przed złożeniem oferty fakt ten należy zgłosić do Inwestora lub/i Biura Projektów.**