



UWAGA:
Zasilanie wentylatora łazienkowego (pom. 15)
Wentylator łazienkowy z regulowanym opóźnieniem czasowym zasilać z obwodu oświetleniowego F15.
Zasilenie wentylatora łazienkowego wykonać przewodem YDY 3x1,5m do projektowanego wentylatora. Stosować wentylator w II klasie ochronności. Przewody prowadzić podtynkowo w peszlach.

LEGENDA:

- 1

Oprawa LED, 46W, 4000K, 110-125lm/W, IP20
- 2

Oprawa LED, 46W, 3000K, 110-125lm/W, IP20
- 3

Oprawa przemysłowa LED, 38W, IP min. 44
- 4

Oprawa LED, 35W, 3000K, 100-120lm/W, IP20
- 5

Oprawa LED, 50W, 3000K, 100-120lm/W, IP44
- 6

Oprawa LED, 40W, 3000K, 100-120lm/W, IP44
- ⦿

Oprawa LED, 20W, kinkiet, IP44
- AW1

Oprawa awaryjna LED, 4W, IP44, 1h
- AW2

Oprawa awaryjna LED, 4W, IP65, 1h
- FW1

Oprawa awaryjna LED z piktogramem, 1.2W, IP40, 1h
- ⚡

Łącznik ośw. pojedynczy 10A/230V
- ⚡

Łącznik ośw. świecznikowy 10A/230V
- ⚡

Łącznik ośw. "schodowy" 10A/230V
- F17

Nr obwodu zasilania oświetlenia pomieszczenia
- F20

Zasilanie opraw AW / EW z obwodu nr 20

- UWAGI:**
- Instalacje elektryczne wykonać jako podtynkowe z zastosowaniem osprzętu inst. p/t.
 - W pom. wykończonych gładzią przewody układać w rurkach inst. z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego bryzgoszczelnego.
 - Wszystkie włączniki montować na wysokości +110cm, o ile nie podano inaczej (od poz. 0,00 do osi), oraz w odległości 15cm (do osi włącznika) od najbardziej pionowej krawędzi.
 - Miejsce lokalizacji gniazd m.in. do zasilania piekarnika / kuchenki mikrofalowej ustalić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
 - Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Inwestorem ostateczną ilość oraz rozmieszczenie gniazd i punktów oświetleniowych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAXI - PROJEKT Pracownia Projektowa Aleksandra Straszak Chorzów ul. F. Waxmana 3/12		TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL. STRZELECKIEJ 17 W TOSZKU W CELU UTWORZENIE CENTRUM DZIENNEGO POBYTU SENIOR+ DLA OSÓB STARSZYCH W GMINIE TOSZEK	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		LOKALIZACJA Toszek ul. Strzelecka 17 działka nr 1509/131	
INWESTOR Gmina Toszek , 44-180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Sławomir Jaśkiewicz	NR UPRAWNIEN SLK/3358/POOE/10	PODPIS	DATA 06.2017
SPRAWDZIŁ -	NR UPRAWNIEN -	PODPIS -	NR PROJEKTU -
NAZWA RYSUNKU PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - RZUT PIĘTRA		SKALA 1:100	NR RYSUNKU E-01