

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503


Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525, 526, 527
Higiena Żywności, Żywienia i P.U. - 520, 521, 522

Epidemiologia - 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505, 506

Znak: NS/HK-4561-8/D- 41 /19

Gliwice, dnia 14.02.2019 r.



Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Chechło” za II półrocze 2018 r.

NRS / 26.02.2019 g 7. Koprek
26.02.19

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przy ul. Leśnej 6 w II półroczu 2018 r. z wodociągu „Chechło”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości Chechło, Widów w gminie Rudziniec i Proboszczowice w gminie Toszek oraz po analizie podejmowanych w tym czasie działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Chechło”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody ze Stacji Uzdatniania Wody Chechło oraz z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Widowie:

- o 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych
- o 4 próbki wody do badań fizykochemicznych

Analizy laboratoryjne próbek wody pobranych w II półroczu 2018 r. wykazały, iż woda w badanym zakresie pod względem parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych spełnia wymagania załącznika nr 1 część A. oraz załącznika nr 1 część C. tabela 1. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Wszystkie próbki wody pobrane w ww. okresie spełniały pod względem wykonywanych oznaczeń chemicznych, wskaźnikowych organoleptycznych i fizykochemicznych wymagania określone w załączniku nr 1 część C. tabela 2, załączniku nr 1 część B. oraz załączniku nr 1 część D. tabela 1. i tabela 2. ww. rozporządzenia.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję się o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 9, 44-160 Rudziniec
2. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

3. Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Leśna 6, 44-160 Rudziniec

Kopia:

4. NS/HK a/a



z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
[Signature]
mgr HANNA NABRDALIK