


Lpł. 24.05.2019



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 20.05.2019 r.

IKP.0003.2.2019

4162.2019

Urząd Miejski
w Toszku

Sz. P.

Andrzej Wrazidło

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 237 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605605
REGON GMINY: 276257771

NZEDU: 969112442
REGON URZEDU: 000523002

Referat Inwestycji,
Spraw Komunalnych
i Planowania
Przestrzennego

tel.: (32) 237 80 38
(32) 237 80 26
(32) 237 80 21
(32) 237 80 40

ikp@toszek.pl

Dot: zapytania ws. ul. Świbskiej w Kotulinie

Kierownik Referatu
Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych
i Planowania Przestrzennego

25.05.2019

mgr inż. Bernard Cebula

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dn. 27.03.2019 r. informuję, co następuje:

Ad. 1. Na etapie projektowania przebudowy drogi nie skorzystano z możliwości zawężenia chodnika poniżej 2 m mając na względzie fakt iż ul. Świbska nie jest drogą przelotową a stanowi dojazd do obszaru o zabudowie mieszkaniowej która generuje duży ruch pieszcy w kierunku centrum Kotulina. W tym wypadku priorytetem było zapewnienie komfortu dla pieszych uczestników ruchu.

Ad. 2. Odwodnienie ul. Świbskiej zgodnie z projektem nie podlegało zmianie i pozostawiono dotychczasowe rozwiązanie czyli powierzchniowy rozptyw na teren poboczy. Taki stan rzeczy nie wymagał uzyskania zgody.

Ad. 3. Inwestycja na ul. Świbskiej nie została zakończona i na dalszym etapie jej realizacji, na pewno zostaną wykorzystane informacje o występujących zastoiskach wody, a także podjęte zostaną działania w celu ich likwidacji.

Ad. 4. Projekt przebudowy ul. Świbskiej był wykonany przez uprawnionego projektanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi na etapie planowania inwestycji i w oparciu o sugestie płynące od mieszkańców Kotulina. Od czasu powstania projektu do jego realizacji, z projektem zapoznali się radni Kotulina.

Ad. 5. Fakt iż wiadukt na końcu ul. Świbskiej nie jest oznakowany co do jego nośności, wskazuje że mogą się po nim poruszać wszystkie pojazdy a zwłaszcza ratunkowe. Z uwagi na charakter drogi i jej nawierzchni, trudno spodziewać się ruchu pojazdów o ciężarze przekraczającym 300kN tj. ok 30,5 tony. Mając jednak na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczestników ruchu, w przyszłości można rozważyć wprowadzenie oznakowania przedmiotowego wiaduktu.

Ad. 6. Kontynuacja przebudowy ul. Świbskiej wymaga zabezpieczenia środków finansowych na ten cel i zostanie rozpatrzona przy konstruowaniu budżetu na rok 2020.

Z poważaniem:

Zastępca Burmistrza
mgr Piotr Kučer

Otrzymuje:

- adresat
- a/a

Kierownik Referatu
Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych
i Planowania Przestrzennego

mgr inż. Bernard Cebula