



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w Katowicach

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30 -76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, <http://www.szmiuw.pl>
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
tel./fax.: 33/ 861-43-29
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
e-mail: zywiec@szmiuw.pl
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna**
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail: bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail: pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Gliwice**
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

**Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy**
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail: zakrzewski@szmiuw.pl

Gliwice, dn. 04.11.2013r.

BT/G/SM/1416/13

Pan Janusz Rębisz
ul. Jana III Sobieskiego 29
44-120 Pyskowice
NIP: 969-048-36-98

Dot: pisma w sprawie warunków na przekroczenie ciśnieniową siecią kanalizacyjną Ø50 cieką Toszeckiego.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wyraża zgodę na przekroczenie projektowaną ciśnieniową siecią kanalizacyjną Ø50 cieką Toszeckiego w km 9+630 z zachowaniem następujących warunków:

- ◆ na przekroczenie cieką Toszeckiego należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - *Prawo Wodne* (Dz. U. z 2012r., poz. 145 tekst jednolity z późn. zm.) na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego (art. 132 cyt. wyżej ustawy Prawo wodne) zaakceptowanego przez tut. Zarząd,
- ◆ przekroczenie należy zaprojektować prostopadle do osi cieką za pomocą przewiertu/przecisku sterowanego,
- ◆ projektowaną sieć kanalizacyjną usytuować pod dnem cieką na rzędnej gwarantującej odległość górnej krawędzi rury ochronnej od odmulonego dna cieką minimum 1,5m,
- ◆ komory przewiertową i odbiorczą usytuować w odległości min 5.0 m, od górnych krawędzi skarp, a przekroczenie oznakować w sposób trwały,
- ◆ szczegóły dotyczące prowadzenia robót oraz obowiązki Inwestora zostaną podane przy uzgodnieniu operatu.

Rachunek za powyższe uzgodnienie w kwocie 72,00 zł prześlemy w terminie późniejszym.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Do wiadomości:

1. DM Katowice – nr 84.11.11.0
2. BT Gliwice a/a

Sporządził: Szymon Majcherczyk