

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525,526,527
Higiena Żywności, Żywienia i P.U. - 520,521,522

Epidemiologia - 510,511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505,506

Znak: NS/HK-4561-13/D-122/19

Gliwice, dnia 31.07.2019 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Wiśnicze” za I półrocze 2019 r.

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś, ul. Lipowa 14, Sieroty w I półroczu 2019 r. z wodociągu „Wiśnicze”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości: Świbie (górna część), Wiśnicze, Błazejowice, Gajowice w gminie Wielowieś oraz miejscowości Kotliszowice i Wilkowiczki w gminie Toszek, a także po przeprowadzonej analizie podejmowanych działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Wiśnicze”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody ze Stacji Uzdatniania Wody Wiśnicze oraz z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśnicze oraz Błażejowice w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B:

- 7 próbek wody do badań mikrobiologicznych
- 8 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Analizy laboratoryjne próbek wody pobranych w I półroczu 2019 r. wykazały, iż woda w badanym zakresie pod względem parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych mikrobiologicznych spełnia wymagania załącznika nr 1 część A. tabela 1. oraz załącznika nr 1 część C. tabela 1. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci w miejscowości Błażejowice w miesiącu maju stwierdzono podwyższoną wartość azotanów (65 mg/l przy zalecanej wartości 50 mg/l). Równocześnie w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej pobranej w zbliżonym terminie nie stwierdzono ponadnormatywnej wartości ww. parametru chemicznego. Wyniki badań otrzymane od ZBGKiM Gminy Wielowieś znacząco odbiegały od wyników badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz od pomiarów wykonywanych przy użyciu terenowej sondy pomiarowej, co może wskazywać na błąd pomiarowy. Wyniki badań kontrolnych nie wykazały ponadnormatywnej wartości ww. parametru chemicznego w wodzie.

Wysoka zawartość azotanów jest charakterystyczna dla wód głębinowych gminy Wielowieś. Gmina boryka się z problemem przenikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu i pól, których źródłem są obszary intensywnego stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin, nieskanalizowane obszary zabudowane i wiążące się z tym odprowadzenie ścieków do wód i gleby oraz tzw. rolnicze wykorzystanie ścieków.

Pozostałe badane parametry chemiczne, wskaźnikowe organoleptyczne i fizykochemiczne spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część B., załączniku nr 1 część C. tabela 2. oraz załączniku nr 1 część D. tabela 1. i tabela 2. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuje się o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania



z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
Hanna Nabrdalik
mgr **HANNA NABRDALIK**

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wielowieś
ul. Główna 25, 44-187 Wielowieś
2. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

3. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Lipowa 14, Sieroty 44-187 Wielowieś

Kopia:

4. NS/HK a/a

