



PAB/353/27/2022/4
l.dz. 255/2022

Katowice, dnia 3 października 2022 r.

wg rozdzielnika

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach informuje, iż w próbce wody pobranej w dniu 26.09.2022 r. z punktu *SUW Zawada studnie Pyskowice woda zbiorcza, Pyskowice ul. Piaskowa 4* stwierdzono obecność 6,3 [2,9; 13,7] NPL/100ml bakterii grupy coli

W związku z powyższym Spółka podjęła decyzję o korekcie dawki dezynfektanta.

W dniu 27.09.2022 r. pobrano ponownie do analizy wodę z w/w punktu, w której stwierdzono obecność 4,1 [1,2; 9,1] NPL/100 ml bakterii grupy coli.

Ponowny pobór odbył się w dniu 28.09.2022 r. Wyniki badań nie wykazały obecności bakterii grupy coli i tym samym woda ta spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w badanym zakresie.

Do pisma dołączono raport z badań wody z dnia 26.09. oraz 27.09.2022 r. Wyniki z badań z dnia 28.09.2022 r. przesłane zostaną do Państwa zgodnie z przyjętą w Spółce procedurą, tj. przez Wydział Badania Wody.

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji
Andrzej Bartoś

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Henryk Drob

Otrzymują:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice,
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
3. REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek,
4. Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
5. Urząd Miejski w Pyskowicach
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
6. Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
7. PDR, PDS, P11, ZBW, PAB a/a

Osoba do kontaktu: Laura Mlekodaj tel. (32) 60 38 696, e-mail: l.mlekodaj@gpw.katowice.pl