

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

44-100 Gliwice ul. Banacha 4
Tel. 32 338 05 00
Fax. 32 338 05 30, 32 231 95 23
NIP 631 10 81 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271 21 35, 32 271 07 17

NS-BW.9011.5.48.2025

Gliwice, 2025-08-01

DECYZJA

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu
„Chechło” za I półrocze 2025 r.**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Rudziniec Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przy ul. Leśnej 6 w I półroczu 2025 r. z wodociągu „Chechło”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości: Chechło, Widów w gminie Rudziniec oraz Proboszczowice w gminie Toszek,

stwierdzam

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Chechło”**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu 2025 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody ze „strefy zaopatrzenia w wodę Chechło” - Stacji Uzdatniania Wody Chechło oraz punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Widowie w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B:

- 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych,
- 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Ponadto w ramach badań kontrolnych, wzmożonego nadzoru oraz w związku z awarią pobrano:

- 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych,
- 2 próbki wody do badań fizykochemicznych.

W próbce wody pobranej w lutym, w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych manganu, żelaza oraz mętności, przy jednoczesnym braku przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. W związku z zaistniałą sytuacją zarządca obiektu sprawdził działanie filtrów na stacji uzdatniania wody oraz przeprowadził badanie kontrolne w punkcie zgodności oraz wodzie wprowadzanej do sieci, które wykazało doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm. Dodatkowe badania fizykochemiczne wody wykonane w ramach kontroli urzędowej również nie wykazały nieprawidłowości.

Pozostałe próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – w zakresie parametrów mikrobiologicznych, wskaźnikowych mikrobiologicznych, chemicznych, wskaźnikowych organoleptycznych, fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych, zgodnie z: częścią A – tabela 1, częścią B, częścią C – tabele 1 i 2 oraz częścią D – tabele 1 i 2. W ocenianym okresie nie stwierdzono zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w pierwszym półroczu 2025 r. poinformował, że wystąpiła jedna przerwa w dostawie wody związana z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w strefie zasilania wodociągu „Chechło”. Badanie kontrolne w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie wykazało nieprawidłowości.

Woda pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody Chechło dostarczana jest również mieszkańcom „strefy zaopatrzenia w wodę Proboszczowice” w gminie Toszek przez przedsiębiorstwo Remondis Aqua Toszek przy ul. Górnośląskiej 2 w Toszku. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu 2025 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej dostawcę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Proboszczowicach w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B:

- 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych,
- 3 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Wszystkie pobrane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – w zakresie parametrów mikrobiologicznych, wskaźnikowych mikrobiologicznych, chemicznych, wskaźnikowych organoleptycznych, fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych, zgodnie z: częścią A – tabela 1, częścią B, częścią C – tabele 1 i 2 oraz częścią D – tabele 1 i 2.

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, może zostać złożone bezpośrednio przed organem, przesłane pocztą lub wniesione w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznych organu (ePUAP). Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji. Skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie jest możliwe. Poucza się stronę, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 KPA). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpoznania.

Adres do doręczeń elektronicznych GPIS w Gliwicach: AE:PL-26493-58203-EAJVB-24 lub elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PSSE_Gliwice/SkrytkaESP.

Arleta Mrugała
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Gliwicach
/ dokument podpisano elektronicznie /
2025-08-01

Otrzymują:

1. Gmina Rudziniec
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Leśna 6, 44-160 Rudziniec
(e-Doręczenia)

2. Wójt Gminy Rudziniec
(e-Doręczenia)

3. NS-BW - aa

Do wiadomości:

4. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
(e-Doręczenia)

5. Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

