

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

44-100 Gliwice ul. Banacha 4
Tel. 32 338 05 00
Fax. 32 338 05 30, 32 231 95 23
NIP 631 10 81 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271 21 35, 32 271 07 17

NS-BW.9011.5.61.2025

Gliwice, 2025-08-01

DECYZJA

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Cecylia przy ul. Pniowskiej 2
w Paczynie za I półrocze 2025 r.**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w I półroczu 2025 r., w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gospodarstwo Ogrodnicze CECYLIA Spółka Jawna Zbigniew Klimowicz Iwona Klimowicz-Włodarczyk Tomasz Klimowicz, ul. Pniowska 2, Paczyna, 44-120 Pyskowice

stwierdzam

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęcia
zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Cecylia przy ul. Pniowskiej 2
w Paczynie**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, w I półroczu 2025 r. pobrano do badań laboratoryjnych - w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B:

- 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych,
- 3 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Ponadto, w ramach badań kontrolnych pobrano:

- 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych,
- 1 próbkę wody do badań fizykochemicznych.

Badania wody zostały przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę, z punktu zgodności zlokalizowanego w strefie zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Ogrodniczego „Cecylia” w Paczynie.

W próbce wody pobranej przez zarządcę w kwietniu, stwierdzono podwyższoną wartość mętności wynoszącą 1,3 NTU, przy wartości zalecanej ≤ 1 NTU. W ramach kontroli urzędowej przeprowadzono badanie kontrolne obejmujące parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Analiza wyników nie wykazała nieprawidłowości, a zwiększona wartość mętności była najprawdopodobniej wynikiem prac prowadzonych na instalacji wodociągowej, które spowodowały uwolnienie osadów (np. związków żelaza i manganu) ze ścian przewodów wodociągowych, na skutek gwałtownych zmian warunków przepływu.

Podwyższona mętność nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, może jednak wpływać na zmniejszenie skuteczności dezynfekcji, co sprzyja namnażaniu się mikroorganizmów w wodzie - osady mogą stanowić korzystne środowisko do ich rozwoju. Z tego względu zaleca się, aby poziom mętności był utrzymywany na możliwie niskim poziomie.

Pozostałe próbki wody pobrane w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej spełniały wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – w zakresie parametrów mikrobiologicznych, wskaźnikowych mikrobiologicznych, chemicznych, wskaźnikowych organoleptycznych, fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych, zgodnie z: częścią A – tabela 1, częścią B, częścią C – tabele 1 i 2 oraz częścią D – tabele 1 i 2. Pomimo jednorazowego przekroczenia wartości mętności, w ocenianym okresie nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, może zostać złożone bezpośrednio przed organem, przesłane pocztą lub wniesione w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznych organu (ePUAP). Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji. Skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie jest możliwe. Poucza się stronę, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 KPA). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpoznania. Adres do doręczeń elektronicznych PPIS w Gliwicach: AE:PL-26493-58203-EAJVB-24 lub elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PSSE_Gliwice/SkrytkaESP.

Arleta Mrugała
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Gliwicach
/ dokument podpisano elektronicznie /
2025-08-01

Otrzymuje:

1. Gospodarstwo Ogrodnicze CECYLIA Spółka Jawna
Zbigniew Klimowicz Iwona Klimowicz-Włodarczyk Tomasz Klimowicz
ul. Pniowska 2, Paczyna, 44-120 Pyskowice
2. Burmistrz Gminy Toszek
(e-Doręczenia)
3. NS-BW - aa

