



- LEGENDA**
- 1 Oprawa
 - 2 Typ oprawy uzgodnić z inwestorem
 - 4 Oprawa
 - 5 Oprawa
 - 6 Oprawa
 - 7 Oprawa
- ORZ 236 2 x 36 W
13 W 230 V
11 T1 W 230 V
DL-LED14 230 V
1030 W/ML-61 230 V
- Videodomofon

- UWAGI:**
- 1. Instalację wykonać jako podtynkową
 - 2. Instalację wykonać przewodem YDY70 3 x 1,5
 - 3. W pomieszczeniu sanitarnym zastosować osprzęt o IP=44

Horyzont Projekt Tomasz Węcel	
ul. Istarska 9, pow. 1002, 41-200	
Szerokość: (25) 263 24-03	
OBIEKT:	BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO
INWESTOR:	TOSZEK ul. B. Chrobrego 2, 41-107/07
TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY PARTERU
WYKONANIE:	RSZUT PARTERU: PLAN INSTALACJI OŚWIELENIA
PROJEKTOWAŁ:	POMIESZCZEN BIUROWYCH
OPRACOWAŁ:	MR. RYS
E-01	