



Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach  
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice  
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58  
www.wkz.katowice.pl

Starostwo Powiatowe  
w Gliwicach  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
44-100 Gliwice, ul. Starego 17

K-NR.5183.132.2013.AO  
RPW/9280/2013

Katowice, dnia 23 LIP. 2013  
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Sz. P.  
BARBARA KONIECZNA  
PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA „KANON”  
UL. BOŃCZYKA 6/4  
41-500 CHORZÓW

**Dot.: opinii odnośnie planowanych prac w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku**

W odpowiedzi na Pani email z dnia 24 czerwca 2013 roku, w nawiązaniu do ustaleń wizji lokalnej, przeprowadzonej w dniu 3 lipca 2013 roku oraz wizji z udziałem rzeczoznawcy, przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2013 roku, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że:

1. Do projektu należy dołączyć rysunek przedstawiający pomieszczenie z wydzielonym sejfem.
2. Gmina może starać się o **dofinansowanie** planowanych prac ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nie może starać się o refundację) – informacji w tym zakresie udziela w tut. urzędzie pani Marta Piekarz, tel. 32 2537798 lub 32 2535465, wew. 25.

Wnioski na prace planowane do wykonania składa się do dnia 28 lutego w roku, w którym dotacja ma zostać udzielona. Można starać się o dofinansowanie 50% kosztów wykonania prac. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac albo gdy jego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, można starać się o dofinansowanie 100% kosztów potrzebnych na przeprowadzenie tych prac. Na stronie internetowej tut. urzędu ([www.wkz.katowice.pl](http://www.wkz.katowice.pl)) w zakładce „Dotacje” znajdują się wzory wniosków o udzielenie dotacji, a także rozdział 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 6 czerwca 2005 roku. Wyżej wymienione przepisy prawne zawierają dodatkowe informacje m. in. jakie prace podlegają dofinansowaniu, kto może złożyć wniosek o udzielenie dotacji oraz jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku.

3. Zaleca się zastosowanie posadzki z materiałów szlachetnych (wymianę posadzki gresowej na granitową),
4. Tynki w holu i korytarzach można jedynie wyrównać, nie dopuszcza się skuwania obecnie istniejących warstw tynków.

W dniu 11 lipca 2013 roku odbyła się wizja lokalna z udziałem rzeczoznawcy, który stwierdził, że w istniejących naturalnych odkrywkach/ubytkach tynku

widoczne są warstwy tynków wcześniejszych, prawdopodobnie pierwotnych. Na filarze w holu wejściowym stwierdzono pozostałości pionowego drobnego żłobkowania. W związku z powyższym, należałoby przeprowadzić pełne badania architektoniczne i konserwatorskie budynku. Do czasu przeprowadzenia badań wszystkie warstwy wypraw tynkarskich muszą pozostać nienaruszone. W projekcie prac remontowych należy wprowadzić wyraźny zapis o konieczności pozostawienia istniejących tynków.

5. Termoizolacja ścian budynku, zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, ze względu na grubość murów zewnętrznych, nie przyniesie znaczącej oszczędności energii – należy rozważyć ocieplenie poddasza/stropu nad ostatnią kondygnacją, uszczelnienie okien, ew. odzysk ciepła z instalacji wentylacji mechanicznej.

*Ratusz w Toszku – budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Bolesława Chrobrego 2 – został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/377/60 na mocy decyzji z dnia 10 marca 1960 r.*

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
w Katowicach  
*mgr Magdalena Lachowska*

Załącznik:

kopia protokołu z dnia 11.07.2013

Otrzymuje:

- ①. adresat + zał.

Do wiadomości:

2. Urząd Miejski w Toszku + zał.  
44-180 Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2
3. a/a (sekretariat x 2, AO, 12.07.2013 r.) *AO*



# PROTOKÓŁ L12M LOUAINÉ

Spisany w dniu 11.07.2013 r. w TOSZU W. CHROBREGO 2  
w sprawie PLANOWANEGO REMONTU RATUSZA W TOSZU  
(NR LG. A/377/60)

Starostwo Powiatowe  
w Gliwicach  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

z udziałem następujących osób:

L.P.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	REPREZENTOWANA JEDNOSTKA
1.	ALEXANDER HARSZAU	PREZUMALCA	
2.	ANNA OSTROLSKA	INSPEKTOR	URZĄD KATOWICE
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Treść ustaleń:

Obejrzano ogólny stan ratusza w związku z planowanymi remontami. Prezumalca po obejrzeniu istniejących materiałów odkrywczych/ubytków tynku stwierdził, iż na filarach istnieją zachowane fragmenty prawdopodobnie pierwotnych tynków. Natomiast tynki posiadają strukturę pionowego, drobniejszego robotowania, w miejscu remontowanych pełniłoby rolę powłoki pierwotnych tynków, przemianach dwóch warstwami nowymi warstwami tynkowymi, prawdopodobnie wykonanymi po II wojnie światowej. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowego stanu zachowania pierwotnych tynków. W przypadku prowadzenia remontu dopuszcza się uśredniane powłoki, surowe, bez surowia tynków. Na tym protokół zakończono.

1. <u>[Podpis]</u>	2. <u>Anna Ostrowska</u>	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.

Anna Ostrowska, inspektor Urzędu Katowice  
(Podpis osoby sporządzającej protokół z podaniem imienia, nazwiska i st. służbowego)

za zgodność z oryginałem

12 LIP. 2013  
SLASKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
w Katowicach

mgr Magdalena Lachowska

strona nr 1/1