



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 06.07.2016 r.

ZRP.271.2.2016.AP

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 233 42 17
fax: (32) 233 41 41

sekretariat@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Zamówień
Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy

tel.: (32) 237 80 35
(32) 237 80 30
fax: (32) 237 80 20

zrp@toszek.pl

Wyjaśnienia treści SIWZ

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 12a ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej: *Pzp*), udzielam wyjaśnień, treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w związku z zapytaniem Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie jakie średnice armatury w studni wodomierzowej (wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające) należy zastosować? Występują różnice – między opisem technicznym a rysunkiem.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Proszę zastosować zestaw jak podano w opisie technicznym - w studni armatura o średnicy 80mm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków przyłącza wodociągowego oraz przykanalika kanalizacji sanitarnej – rzuty raz profile. Z przekazanej dokumentacji nie wynika jednoznacznie ile i jakie należy zastosować materiały oraz na jakich głębokościach mają być posadowione projektowane przyłącza. Prosimy również o uszczegółowienie typu studni kanalizacji sanitarnej. Brak powyższych informacji i dokumentacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wodociąg usytuowany jest na głębokości ok. 1,5m i na takiej głębokości należy zabudować przyłącz, natomiast przyłącz kanalizacji sanitarnej należy włączyć do zbiornika na ścieki na głębokości 1,0m ze spadem 1,5%. Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową (tak podano w przedmiarze).

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego schematu technologicznego kotłowni gazowej. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Proszę zabudować kocioł w podstawowym standardzie i powszechnie znanych schematach technologicznych. W przedmiarze podano kocioł gazowy, wiszący z zamkniętą komorą spalania, jednofunkcyjny o mocy nominalnej 24kW z zasobnikiem 150 litrów i kominem Ø110/160 o h=8m i izolowanym czopuchem.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego schematu podłączenia nagrzewnic z wyszczególnioną armaturą. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Proszę zabudować nagrzewnicę wodną jednorzędową o mocy grzewczej w zakresie 10-30 kW w podstawowym standardzie i powszechnie znanych rozwiązaniach montażu.

Pytanie nr 5:

Prosimy o zamieszczenie rozwinięcia instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W przedmiarze przedstawiono długości w/w przewodów. W wycenie proszę się posłużyć przedmiarem.

Pytanie nr 6:

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych informacji dot. parametrów technicznych pralki automatycznej oraz kuchenki gazowej. Brak informacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Kuchnia gazowo-elektryczna w klasie energetycznej A o szerokości 60cm, 4- palnikowa o połączeniu złączem elastycznym; z piekarnikiem posiadającym funkcję termoobiegu oraz pralka w klasie energetycznej A+++ z załadunkiem 7kg.

Pytanie nr 7:

Proszę o informację które oprawy oświetleniowe są prawidłowe? świetlówkowe czy LED? W pliku wykaz materiałów.pdf są podane oprawy LED, w przedmiarze oraz w rzutach są opisane oprawy świetlówkowe.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Proszę zastosować oprawy świetlówkowe z świetlówką LED.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację dotyczącą mocy projektowanego kotła – czy moc grzewcza ma wynosić tylko 24kW? W projekcie uwzględniono: grzejniki (13 szt.), zasobnik cwu oraz nagrzewnice wodne (zakres mocy 10-30kW x2 szt.) które wykazują większe zapotrzebowanie na ciepło niż projektowana - moc kotła. Brak powyższych informacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Moc projektowanego kotła jest wystarczająca, gdyż temperatura w garażu jest przewidywana 50C i nagrzewnice będą pracować wyłącznie przy bardzo niskich temperaturach.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację dotyczącą pozycji w przedmiarze - miejscowy odciąg spalin samochodowych, wentylatory kanałowe itd. W projekcie nie ma opisu do części wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Brak powyższych informacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Miejscowy odciąg spalin jest urządzeniem, które należy wycenić jako urządzenie dostarczone inwestorowi natomiast na rzucie jest miejsce usytuowania wentylatorów kanałowych wraz z ich typami.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację dotyczącą pozycji w przedmiarze - koryto do mycia węży pożarniczych z blachy nierdzewnej. W projekcie nie ma opisu koryta - wymiarów w tym głębokość, długość, szerokość, typ wpustu i rusztu. Czy należy zastosować specjalne dodatkowe wyposażenie na tym stanowisku? Brak powyższych informacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 10:


Koryto do mycia węży - należy zastosować dodatkowe wyposażenie zwymiarowane na rzucie.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację dotyczącą typu grzejników - czy należy zastosować grzejniki boczno zasilane czy dolno zasilane? Projekt wskazuje na dolno zasilane natomiast przedmiar boczno zasilane. Brak powyższych informacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Grzejniki należy zastosować - dolnozasilane.

Z up. BURMISTRZA

mgr Piotr Kunce
Zastępca Burmistrza

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INSPEKTOR

mgr Joanna Rosikon
15/2 /Czerwinka